

Tryckgivare PAE

0-300/500/1000 Pa

Installation och drifttagning




LUFTREGLERING
I ROSLAGEN AB

Industrivägen 3 S-760 40 Vaddö

Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322

E-mail: info@luftreglering.se



Tryckgivare PAE finns för 3 st standard tryckområden, 0-300, 0-500, 0-1000 Pa (Pascal).
 Inkoppling av givaren framgår av ovanstående schema.
 Givarens utsignal är proportionell mot tryckområdet.
 Ex: 0-300 Pa är 0-10 VDC, alt. 0-300 Pa är 0,5-4,5 VDC.
 Givaren skall monteras med slanganslutningen nedåt.

Tekniska data:

Matningsspänning:	+15...30 VDC.
Utsignaler:	0-10, 0,5-4,5 VDC.
Tryckområden:	0-300, 0-500, 0-1000 Pa.
Omgivningstemp:	-5...+50°C.
Kapsling:	IP 54. ABS Plast.
Mått H x B x D mm:	140 x 85 x 55.